




行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓 名		性 别		年 龄	
		住 址		身 份 证 号		联 系 电 话	
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人或其他组织	名 称	中山市黄圃镇水务事务中心			法 定 代 表 人	郭威立
		地 址	中山市黄圃镇新南路15号			联 系 电 话	1867642757
		统一社会信用代码		12442000G19169021K			
执法人员	黄泽宏			廖坤			
证 件 号	T291149			T260606			
任务来源	转办2021年水利工程建设领域第一批“双随机一公开”专项检查实施计划的通知						
检查内容	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月6日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;">  2021.8.16 </div> <div style="text-align: center;"> 已核，呈领导审核。 承办人：签名 2021年8月18日 </div>						
领导审批意见	<div style="text-align: center;">  8.18 负责人：签名 </div> <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>						


行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	福建省小巨鼎建筑工程有限公司			法定代表人	罗顺达
		地址	福建省龙岩经济技术开发区龙工路10号(原龙岩市2号路2号)			联系电话	13178683769
		统一社会信用代码		91350800687548274A			
执法人员	黄泽宏			詹坤			
证件号	T21149			T260606			
任务来源	开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机、一公开”专项检查工作实施步骤的通知						
检查内容	详见《中山市在建水利工程项目检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月16日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程项目检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;">詹坤 2021-8-16</div> <div style="text-align: center;"> 承办人：签名 已核。 2021年8月18日 </div>						
领导审批意见	<div style="text-align: center;">  负责人：签名 8.18 年 月 日 </div>						

行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	广东华通建设工程有限公司			法定代表人	杨坤
		地址	广州市越秀区东风东路707号			联系电话	13527180243
		统一社会信用代码	91440000707660600R				
执法人员	黄泽宏			廖坤			
证件号	T291149			T260606			
任务来源	开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机一公开”专项检查工作实施方案的接口						
检查内容	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月16日						
主要检查情况	详见《中山市在建水利工程现场检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;"> 廖坤 2021.8.16 已报 承办人：签名 廖坤 2021年8月18日 </div>						
领导审批意见	负责人：签名 杨坤 年 8 月 18 日						

行政检查登记表

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input checked="" type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称	东莞市水利勘测设计有限公司			法定代表人	陈国涛
		地址	广东省东莞市东城街道峡口东莞大坝防汛楼			联系电话	13412398832 0769-22612600
		统一社会信用代码	91441900281848162N				
执法人员	黄泽宏			廖坤			
证件号	T291149			7260606			
任务来源	开展2021年水利工程建设领域第一批“双随机”专项检查工作的通知						
检查内容	详见《中山市水利工程建设领域现场检查内容登记表》						
检查日期	2021年8月16日						
主要检查情况	详见《中山市水利工程建设领域现场检查内容登记表》						
承办人意见	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现违法行为，建议不予立案 <input type="checkbox"/> 发现违法行为，建议立案查处 <input type="checkbox"/> 责令限期改正违法行为 <input type="checkbox"/> 移送有关部门办理 <div style="text-align: right;"> 黄泽宏 廖坤 2021.8.16 已报 郭瑞 2021年8月18日 </div>						
领导审批意见	负责人：签名  年 8 月 18 日						

中山市在建水利工程现场检查内容登记表

工程名称	黄圃镇三沙围狗仔涌泵闸重建工程			
建设单位	中山市黄圃镇水务中心	施工单位	福建省恒鼎建筑工程有限公司	
监理单位	广华通工程管理有限公司	设计单位	江门市水利勘测设计院有限公司	
抽查单位	抽查内容	法律法规和规章制度	检查要点	检查情况
建设单位	是否按月支付工程款	相关政策文件	检查按月支付款凭证情况	已落实
设计单位	是否按照投标文件或设计合同的规定派出设计代表配合项目法人或施工单位及时解决施工中出现的問題,从而影 响工程质量及进度	《招标投标法》第六十条	检查设计合同、会议纪要、变更资料	已及时出具变更图纸
	是否按要求派设计代表参加工作会议	《招标投标法》第六十条	检查设计合同、会议纪要	已落实
施工单位	在收到中标通知书后,中标人是否在规定时间内签订合同	《招标投标法实施条例》第七十四条	检查中标通知书、施工合同、招标文件	已落实
	是否对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验	《建设工程质量管理条例》第六十五条	检查进场报验手续、材料和相关材料证书	已报验
	是否落实监理单位的整改要求	《招标投标法》第六十条	检查整改通知书、整改回复	部分已整改,存在整改情况
	是否如实记录安全生产教育和培训情况	《安全生产法》第九十四条	检查施工现场、培训教育记录	缺少高空作业培训记录
	是否在工程的施工现场实行封闭围挡、“五牌一图”、落实扬尘防治、工程运输车辆等文明施工措施	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条 市相关政策文件	检查施工现场、扬尘防治和工程运输车辆台账	已落实
	项目经理的任命(含变更)是否符合合同规定;或者项目经理是否按合同规定到岗履职(含参加工程验收)	《招标投标法》第六十条 《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)	检查身份证、项目经理任命书或变更手续、会议纪要	已按合同到岗履职
	项目组织机构中的其他成员(包括技术负责人、施工员、质检员、安全员等)是否按投标时承诺到岗履职	《招标投标法》第六十条	检查身份证、项目部成立相关文件资料或变更手续、会议纪要、考勤表	项目技术负责人未到现场,现场在施,施工员、质检员均不在
	是否严格落实劳务用工实名制、工资支付分帐管理、工资保证金等制度规定	相关政策文件	检查实名制管理台账、农民工工资专用账户、银行流水及支付款凭证、工资保证金缴纳情况	已落实 (工资保证金第三方担保)

监理单位	是否聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务	《水利工程建设监理规定》第三十条	检查人员证书及身份证、中标通知书	已落实
	监理人员是否按规定对重要隐蔽单元工程施工质量进行旁站监理并及时、规范、如实的填写旁站记录	《水利工程施工监理规范》	检查旁站记录	已落实
	对施工单位存在的违规行为是否及时发出通知要求整改	《招标投标法》第六十条 《水利工程建设监理规定》第二十九条	检查相关整改通知书、整改回复资料	已发整改,但部分整改通知未回复
	项目总监的任命(含变更)不符合合同规定及其他有关规定;或者项目总监未按规定到岗履职(含参加或者组织工程验收)	《招标投标法》第六十条 《水利工程施工监理规范》、《建设工程监理规范》	检查身份证、总监任命文件或变更资料、会议纪要	已落实
处理意见:				

被检查单位(签字):

建设单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

检查组成员(签字):

检查日期: 2021 年 8 月 16 日

现场检查笔录

检查时间: 2021年8月16日10时05分至16日11时45分

检查地点: 中山市黄圃镇三乡园物仔涌泵闸重建工程

检查内容: “双随机一公开”专项检查

一、被检查对象基本情况

被检查单位名称: 福建恒鼎建设有限公司 法定代表人(负责人): 罗顺达

住所: 福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦9楼901室 统一社会信用代码: 91350800687548274A

单位联系人及电话: 江秋云 13616900950

现场负责人(可选): 江秋云 工作岗位: 福建恒鼎建设新

联系电话: 15629088918 身份证号码: 420105198311132011

二、执法人员及见证人基本情况

组长: 黄泽宏 执法证号: T291149 工作单位: 市水务局

组员: 詹坤 执法证号: T260606 工作单位: 市水务局

组员: 执法证号: 工作单位:

见证人: 工作单位: 身份证号码:

联系电话:

二、告知事项

问: 你好! 我们是中山市水务局的执法人员黄泽宏、詹坤, 执法证(监察证)号分别是T291149、T260606, 这是我们的执法证件(出示执法证件), 请你确认。请配合我单位开展检查, 并如实回答有关问题。如果你认为我们与本案有利害关系从而影响到本案的公正办理, 可以申请我们回避, 你是否申请回避?

答: 否

以上内容我看过。

江秋云

2021.8.16.

三、检查有关情况

详见检查有关情况表 (中山市在建水利工程现场检查内容登记表)

四、询问内容 (可选)

问: 针对今天检查的情况, 您是否清楚、了解?

答: 清楚、了解

问: 检查情况, 还有什么觉得要补充吗?

答: 已了解, 无补充。

问:

答:

被检查人 (现场负责人)、检查人应逐页签字确认

以上内容我看过 (以下是笔录尾页)
和我说的不一样。 检查人

2021.8.16.

被检查人 (现场负责人) 阅核后签注 “笔录上述内容, 记录属实。”

被检查人 (现场负责人): 签名或盖章、日期 (拒绝签字的, 注明拒
签事由)

检查人: 签名、日期 签名、日期

廖坤 2021.8.16

记录人: 签名、日期

廖坤 2021.8.16

JL06

监 理 通 知

(华迪[2021]通知 004 号)

合同名称: 黄圃镇三乡围狗仔涌泵闸重建工程

致: 福建省恒鼎建筑工程有限公司

事由: 关于食堂厨房用火安全、施工临时用电安全及加快施工进度的通知。


通知内容:


一、近日, 湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故, 再次敲响警钟, 要求工地人员深刻汲取事故教训, 举一反三全面排查安全风险隐患。现要求你方做好以下方面的工作:

- 1、定期对炊事人员进行防火安全教育, 提高灭火技术, 增强防火意识。
- 2、炊事人员在作业时严禁吸烟, 使用电器设备时要严格检查, 发现隐患及时整改。
- 3、食堂间内特别是灶间灭火器挂设齐全、有效, 各种防火警告牌子挂设完整、醒目。
- 4、灶间严禁堆入易燃物品, 燃料离明火隔离一定距离且堆放不宜过多。

二、我部巡视发现施工现场临时用电不规范, 有电线拖地, 三级电箱未接地保护, 未见电箱日常检查记录表。现要求你方按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 对工地用电安全隐患进行全面排查, 及时整改并做好相关记录。

三、本工程自开工至现在, 施工进度严重滞后, 现要求你方采取有效的赶工措施, 把滞后的工作赶上来, 请你方重新编制施工进度计划, 报我部审核, 审核通过后要严格按照施工进度计划进行施工。

监 理 机 构: 广东华迪工程管理有限公司
黄圃镇三乡围狗仔涌泵闸重建工程监理项目部
监理工程师: 
日 期: 2021 年 6 月 15 日

承 包 人: 福建省恒鼎建筑工程有限公司
签 收 人: 
日 期: 2021 年 6 月 15 日

说明: 本通知一式 4 份, 由监理单位填写, 承包人 1 份、监理单位 2 份、发包人 1 份。